



国家防爆

防爆电气设备

# 防爆合格证

编号: CNEx14.0740U

制造厂家 昆山维依德配线器材有限公司  
(玉山镇仓基街 126 号)

产品名称 防爆电缆接头

型号规格 WSD-M20×1.5 WSD-M25×1.5

防爆标志 Ex d IIC Gb

产品标准 Q/WSD-wsd001-2013

总装图号 WSD-03 WSD-04

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:  
GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》  
GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记 事

- 1、该系列产品为 Ex 电缆引入装置, 应与防爆电气设备配套使用。
- 2、该类产品的密封圈仅限于一种规格的电缆直径, 结构为带弹性密封圈电缆引入装置。
- 3、代表产品:  
WSD-M12×1.5、WSD-M16×1.5、WSD-M20×1.5、WSD-M25×1.5、  
WSD-M32×1.5、WSD-M40×1.5、WSD-M50×1.5、WSD-M63×1.5  
Ex d IIC Gb

本证有效期 2014 年 3 月 25 日至 2019 年 3 月 24 日

颁发日期 2014 年 3 月 25 日

中心主任



## 国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008

电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 Http://www.china-ex.com

