

一、西门子电动_蒸汽_温度_温控阀的组成:

1: 控制器

接受温度信号，经 P/PI/PID 运算，输出 0...10V 控制信号。西门子控制器常用型号有 RWD62\RWD68\RWD60

2: 执行器:

接受控制器送出的调节信号，精确调节阀门开度，运行稳定，可选断电复位、3P 或模拟调节、230DCV 或 24DCV 供电。西门子执行器常用型号有 SAX61\SKD62\SKB62\SKC62 等。

3: 阀体:

调节介质流量的执行者，与执行器搭配组成电动调节阀。西门子阀门按材质分为：铜阀，铸铁阀、球铁阀、铸钢阀；按连接方式可分为：螺纹连接和法兰连接阀门；按使用介质可分：水阀和蒸汽阀。口径 DN10...DN150。

4: 传感器

测量介质温度，种类齐全。按安装位置可分为：浸入式温度传感器、捆绑式温度传感器、风管式温度传感器、室内温度传感器、室外温度传感器等多种类型。